Label Tourisme et Handicap

Région : PICARDIE

-> Fiche de synthèse

Etablissement : gîte rural Mme Delétoile
Type de structure : gîte rural 2 épis
Adresse :29 rue de la Veuve Boulogne 80860 MORLAY
Tel : 03 22 27 04 62 ***Fax :***
E-mail : Site Internet :
Nom/Fonction du signataire de la charte : Mme Delétoile, propriétaire
Nom/Fonction du correspondant : idem
Date de visite : 18 mai 2009
Noms des évaluateurs : *Pierre Rosset / Jean-Luc Verbrugghe*

Présentation générale de la structure :
(Historique de la structure, pratique de l'accueil des personnes handicapées, expérience du personnel d'accueil, etc.)

Gîte rural situé à moins de 10km du Crotoy, près des pistes cyclables. La propriétaire est sensibilisée au handicap par son entourage familial et souhaite faire de l'accueil des personnes à besoins spécifiques la priorité de son activité.

Possibilité de livraison de repas à domicile et de soutien médical (pharmacie).

Situé dans une maison récente, le gîte peut accueillir 4 personnes, il dispose d'une cour et d'un jardin privatifs. Une chambre au rez-de-chaussée et une à l'étage (mansardée).

Le gîte est labellisé Gîte de France 2 épis et a ouvert en mai 2009.

	Handicap Moteur
Les critères pré requis sont respectés sauf :	Tous les critères sont respectés.
Commentaires *	Une chambre avec deux lits médicalisés au rdc. Cuisine adaptée avec espaces libres sous le plan de travail, l'évier et la table de cuisson. Toutes les portes sont coulissantes. Dans le salon : fauteuil électrique médicalisé. La salle de bains est équipée d'une douche avec siège spécial, barres d'appui horizontales et opposées relevables. Les fenêtres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce à un système de fermeture spécialement étudié. Avis favorable des évaluateurs.
Avis de la commission régionale	
Avis de la commission nationale	

	Handicap Visuel
Les critères pré requis sont respectés sauf :	1. L'escalier n'est pas aux normes 2. pas de repères en relief sur la plaque de cuisson
Commentaires *	1 – présence d'une chambre au rez-de-chaussée. 2 – prévu Rez-de-chaussée de plain pied, pièces spacieuses sans obstacles. Contrastes de couleurs. Avis favorable sous réserve d'ajouter des repères en relief sur la plaque de cuisson et de proposer un mode d'emploi des appareils en gros caractères.
Avis de la commission régionale	
Avis de la commission nationale	

	Handicap Auditif
Les critères pré requis sont respectés sauf :	1 – pas d'alarme de sécurité avec flash lumineux
Commentaires *	Avis favorable sous réserve d'installer une alarme visuelle de sécurité avec flash lumineux dans la chambre et salle de bains.
Avis de la commission régionale	
Avis de la commission nationale	

	Handicap Mental
Les critères pré requis sont respectés sauf :	Tous les critères sont respectés.
Commentaires *	Propriété calme et clôturée. Avis favorable sous réserve d'obtenir le label pour les handicaps sensoriels.
Avis de la commission régionale	

Avis de la commission nationale	

*** Rappel des types de commentaires attendus :**
1 – Ce qui contrebalance les critères non respectés
2 – Remarques et commentaires qui peuvent aider la commission d'attribution
3 – Projet d'aménagement prévu

Décision de la commission régionale émise le :

Signature de son représentant :

Dossier transmis à l'ATH le :

Décision de la commission nationale émise le :

Signature de son représentant :